




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Mariacka 4
tel. 16 670 76 91, faks 16 670 07 38

NIP: 795-17-28-070 REGON: 650 223 604

e-mail psse.przemysl@pis.gov.pl, <http://www.psseprzemysl.pl>



Nr sprawy: PSK. 487-1-11/19

Przemyśl, dnia 26 marca 2019r.

Pan

Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ZA ROK 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie art.4,ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn.zm.) oraz na podstawie §23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miejskiej Przemyśl za rok 2018.

Mieszkańcy gminy miejskiej Przemyśl w liczbie ok. 67393 osób w roku 2018 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągów publicznych. Z wody produkowanej przez wodociąg Przemyśl korzystało 67393 osób. Nadzorem sanitarnym na terenie miasta Przemyśla objęty jest również wodociąg własny Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18.

Producentem wody i jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg miejski jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl.

Wodociąg Przemyśl jest wodociągiem opartym na ujęciu brzegowym na rzece San i produkuje wodę w ilości 12321 m³/d. Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wyznaczona, zagospodarowana, monitorowana.

W roku 2018 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 81 próbek wody. Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2018r. poz. 2294). Wodociąg zaopatruje w wodę obiekty indywidualne, obiekty komunalne, obiekty użyteczności publicznej w Przemyślu oraz ludność w następujących miejscowościach: Prałkowce, Ostrów, Krówniki, Luczyce, Stanisławczyk, Pikulice, Rożubowice, Nehrybka, Kuńkowce, Łętownia Hermanowice, Malhowice – zlokalizowane w gminie Przemyśl, Prałkowce, Krasiczyn, Dybawka, Tarnawce, Śliwnica, Zalesie – zlokalizowane w gminie Krasiczyn, Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice – zlokalizowane w gminie Medyka, Buszkowice, Żurawica – zlokalizowane w gminie Żurawica. Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez ozonowanie, komory flokulacji, osadniki pokoagulacyjne, filtry pośpieszne, zbiorniki wody czystej, czepnie pomp wysokiego tłoczenia, pompy wysokiego tłoczenia, intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



Stała dezynfekcja chemiczna prowadzona jest z zastosowaniem koagulantu – chlorek poliglinu pax XL 19F /zmodyfikowany/, ozon, chlor ciekły – chlor gazowy-woda chlorowana. Kontrola sanitarna potwierdziła pogorszenie stanu technicznego pomieszczenia i armatury w budynku ozonowni oraz pogorszenie stanu technicznego zaplecza socjalnego dla pracowników działu produkcji, pomieszczeń kuchni, pomieszczeń warsztatów, pomieszczeń Zbiornika Wyrównawczego przy ul. Pelczara w Przemyślu. Wydano stosowną decyzję z terminem realizacji do 31.12.2019r. Wydano 1 decyzję zatwierdzającą system jakości badań wykonywanych w Laboratorium PWiK Sp. z o.o. przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu posiada opracowane procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody oraz informowania mieszkańców i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu. Przedsiębiorstwo informuje każdorazowo o planowanych oraz nieplanowanych przerwach w dostawie wody, a także informuje tutaj Inspektora o stwierdzeniu pogorszenia jakości wody lub zaistnieniu okoliczności mogących spowodować jej pogorszenie. Każda awaria sieci wodociągowej, powodująca przerwę w dostawie wody zgłaszana była do PPIS w Przemyślu. Żadna z nich nie doprowadziła do pogorszenia jakości wody dostarczanej odbiorcom.

Wodociąg własny Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu im. św. Ojca Pio ul. Monte Cassino 18 jest wodociągiem o produkcji 320 m³/d. W roku 2018 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną pobrano 8 próbek wody. Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, zmiękczenie. Prowadzona jest stała dezynfekcja dwutlenkiem chloru.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemyślu nie zgłaszano niepożądanych sygnałów związanych ze spożyciem wody na terenie gminy miejskiej Przemyśl.

Po analizie oceny jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy miejskiej Przemyśl, która korzysta z sieci wodociągowych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przemyślu
Stowicka
mgr inż. Barbara Honicka

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strona Internetowa PSSE w Przemyślu
3. a/a

jp/jp

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYBKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

